



Welltex, s.r. o.
Martin Mrázek
Štursova 661/45
400 01 Ústí nad Labem - Bukov

Váš dopis č. j.
Naše č. j.: NPÚ-351/58337/2015/To
Vyřizuje: Tothová, Skopec | tel. 127, 139
Spisový znak: 826
V Ústí nad Labem dne 3. 8. 2015

Terezín, Ústecký kraj, okr. Litoměřice, Úplné opevnění Hlavní pevnosti Vyjádření ke vzorku cihly šancovky od firmy WELLTEX s.r.o.

Na základě Vámi zasláné žádosti o vyjádření, která nám byla mailem doručena dne 3. 8. 2015, na základě dodaných vzorků ručně vyráběných cihel šancovek; na základě k žádosti přiložených kopií:

„Protokolu č. 010-034603 o zkouškách - stanovení rozměrů, objemové hmotnosti, nasákavosti, pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti“, který zpracoval Vlastimil Valeš, datum 23. 3. 2015, výtisk č. 1, zakázka Z010150035

„Protokolu č. 030 – 051 253 o stanovení obsahu aktivních rozpustných solí“, který zpracovala Ing. Vladimíra Štenglová, datum 31. 3. 2015, zakázka Z030150070

„Protokolu č. 040-048039 o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech“, který vypracoval Lukáš Rulf, datum 18. 3. 2015, zakázka Z040150050

Všechny tři uvedené zkoušky zaznamenané v protokolech provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.; Vám sdělujeme následující:

Úplné opevnění Hlavní pevnosti je kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým č. 11613/5 – 2344, a zároveň je součástí městské památkové rezervace Terezín, ustanovené Nařízením vlády ČR č. 443 ze dne 29. července 1992.

Pevnostní město Terezín představuje v rámci světového pevnostního stavitelství unikátní příklad aplikace myšlenek francouzské inženýrské školy v Mezières, kterým dospěl bastionový způsob opevňování ke svému vývojovému vrcholu, a pevnostní stavitelství habsburské monarchie na území Čech dosáhlo své absolutní špičky. Obranný systém pevnosti, postavený v letech 1780 až 1790, je rozsahem největší a z hlediska funkční náplně i hlavní kulturní památkou v městské památkové rezervaci Terezín.


Památkové hodnoty objektů opevnění jsou dány obecně historickým, vojensko-historickým a stavebně-historickým hlediskem. Obecně historická hodnota objektu je definována především jejím stářím a jeho rolí v dějinách naší země. Vojensko-historická hodnota spočívá v inženýrském návrhu a provedení jednotlivých hradebních objektů a jejich částí dle požadavků vojenské strategie obrany pevnosti. Stavebně-historické hodnoty tohoto objektu jsou dány dochovanými konstrukcemi, jenž jsou nenahraditelným hmotným pramenem našeho i budoucího poznání dobových řemesel, materiálů a estetického citění, v tomto případě značně ovlivněného jednotně stanovenými požadavky s důrazem především na funkční hledisko.

Při všech úpravách a opravách jednotlivých částí opevnění je vyžadována kvalita a provedení materiálů dle dochovaných historických konstrukcí a detailů. Konkrétně pro nové pevnostní cihly, tzv. šancovky, jsou požadovány parametry odpovídající kvalitě a vlastnostem historických cihel z doby výstavby pevnosti. Posuzovány jsou především tyto základní hlediska: typ cihly, vzhled cihly, dodržení rozměru cihly po výpalu, kvalita použitého materiálu, mrazuvzdornost pro min. 40 cyklů, nasákavost, objemové vlastnosti s dodržением minimální váhy, technologie výroby (řezáním, ražením) atd.

Předložené vzorky cihel od dodavatel WELLTEX, s. r. o. (ruční výroba firmou ZARMIQ, Velká Británie), k nimž byly předloženy výše specifikované protokoly o zkouškách, odpovídají svou kvalitou a provedením šancovkám, které jsou vhodné pro opravy objektů opevnění v rámci městské památkové rezervace Terezín.

Posuzovány byly dodané vzorky. Dle zavedené dlouholeté praxe v městské památkové rezervaci Terezín je při každé konkrétní stavební akci průběžně zástupci památkové péče (MěÚ Litoměřice a NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem) kontrolována kvalita dodávaných cihel šancovek.

S pozdravem



Ing. arch. Lenka Kotišová

vedoucí odboru péče o památkový fond